



BAS 监控主要功能表	
监控内容	控制方法
1. 二次水温度自动调节	自动调节热交换器一次热水/蒸汽阀开度, 保证二次出水温度为设定值。
2. 自动联锁	当循环泵停止运行时, 热水/蒸汽调节阀应迅速关闭。
3. 设备定时启停控制	根据事先排定的工作及节假日作息时间表, 定时启停设备。 自动统计设备工作时间, 提示定时续修。
4. 参数检测及报警	自动检测系统内各测点的温度、压力、流量参数, 定时记录、打印, 超限报警。